









# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称 香春町役場 住宅水道課

公益財団法人 北九州生活科学センター

検査期間 令和6年4月 ~ 令和7年3月

宮原配水池系 鏡山地区 給水栓

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				宮原配水池系 鏡山地区 給 水栓				>20%	>70%	>STD											
				R6. 4. 15	R6. 5. 20	R6. 6. 17	R6. 7. 22	R6. 8. 19	R6. 9. 17	R6. 10. 21	R6. 11. 18	R6. 12. 16	R7. 1. 20	R7. 2. 17	R7. 3. 17						
	天候 (前日/当日)	-	晴/雨	晴/雨	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	曇/曇	曇/曇	晴/晴	晴/晴	雨/曇					
	気温	℃	17.0	19.0	23.0	32.0	28.0	32.0	25.0	14.0	8.0	5.0	9.0	7.0		32.0	5.0	18.3			
	水温	℃	17.0	22.0	26.0	27.0	32.0	32.0	24.0	19.0	11.0	9.0	9.0	10.0		32.0	9.0	19.8			
	残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4		0.4	0.2	0.3			
1001	一般細菌	CFU/ml	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0		2	0	0.2			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない		0	0	0													
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下			0.0003 未満										0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下			0.00005 未満										0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満										0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満										0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満										0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下			0.002 未満										0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下			0.004 未満										0	0	0			
1010	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下			0.5										0.5	0.5	0.5			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下			0.08 未満										0	0	0			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.02 未満										0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下			0.0002 未満										0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下			0.005 未満										0	0	0			
1016	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下			0.004 未満										0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下			0.002 未満										0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満										0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満										0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満										0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06 未満		0.06 未満		0.09				0.06 未満				0.09	0	0.022			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002 未満				0	0	0											
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.015		0.025		0.033				0.011				0.033	0.011	0.021 3			
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003 未満		0.004		0.007				0.003				0.007	0	0.0035 1			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.003		0.002		0.002				0.003				0.003	0.002	0.0025			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001 未満				0	0	0											
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.026		0.036		0.043				0.020				0.043	0.020	0.0312 3			
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.008		0.012		0.016				0.005				0.016	0.005	0.0102 3			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.008		0.009		0.008				0.006				0.009	0.006	0.0078 3			
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.001 未満				0	0	0											
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.008 未満				0	0	0											
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満										0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02		0.02		0.02				0.01				0.02	0.01	0.018			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下			0.03 未満										0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満										0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下			5										5	5	5			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下			0.005 未満										0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	8.6	8.0	8.6		7.8	7.9	7.3	7.5	7.2	7.1	7.8	8.1	7.7		7.8			
1039	カルシウム硬度等(硬度)	mg/L	300 以下			35										35	35	35			
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下	74		72						76				90		78			
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下			0.02 未満										0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下			0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満						0	0	0			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下			0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満						0	0	0			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下			0.005 未満										0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下			0.0005 未満										0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.7	0.6		0.6	0.9	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.9	0.6	0.65 4			
1047	pH値	-	5.8~8.6	7.4	7.5	7.6		7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	6.8	7.4	7.3	7.4	7.4				
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし														
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし														
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満		0.5 未満	0	0	0										
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		0.1 未満	0	0	0										
1069	従属栄養細菌	CFU/ml	2000 以下			0										0	0	0			
1255	ヨウ素131	Bq/kg	検出せず			検出せず										0	0	0			
1256	セシウム134	Bq/kg	検出せず			検出せず										0	0	0			
1257	セシウム137	Bq/kg	検出せず			検出せず										0	0	0			
	報告書番号			W2400516	W2401464	W2402518	W2403758	W2404701	W2405756	W2406937	W2407809	W2408789	W2409682	W2410629	W2411631						

<: 未満を表します。



# 水質検査結果一覧表

依頼者名称 香春町役場 住宅水道課

公益財団法人 北九州生活科学センター

検査期間 令和6年5月 ~ 令和7年2月

浦松浄水場 第1水源(柿下斜坑)(湧水)

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果							最高値	最低値	平均値	水質基準超過数				
				浦松浄水場 第1水源(柿下 斜坑)(湧水)				>20%	>70%	>STD								
				R6.5.20	R6.6.17	R6.8.19	R6.12.16	R7.2.17										
	天候(前日/当日)	-	-	晴/晴	晴/曇	晴/曇	曇/曇	晴/晴										
	気温	℃	-	19.0	23.0	28.0	8.0	9.0				28.0	8.0	17.4				
	水温	℃	-	15.0	15.0	21.0	13.0	8.0				21.0	8.0	14.4				
	残留塩素	mg/l	-									0	0	0.0				
1001	一般細菌	CFU/ml	100 以下	380								380	380	380				1
1002	大腸菌	-	検出されないこと			検出		検出しない				0	0	0				1
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003 未満								0	0	0				
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	0.00005 未満								0	0	0				
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満								0	0	0				
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満								0	0	0				
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満								0	0	0				
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	0.002 未満								0	0	0				
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004 未満								0	0	0				
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満								0	0	0				
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.5								0.5	0.5	0.5				
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.08 未満								0	0	0				
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02 未満								0	0	0				
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002 未満								0	0	0				
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005 未満								0	0	0				
1016	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	0.004 未満								0	0	0				
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.002 未満								0	0	0				
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満								0	0	0				
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満								0	0	0				
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満								0	0	0				
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01 未満								0	0	0				
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.46								0.46	0.46	0.46				1
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.57								0.57	0.57	0.57				1
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01 未満								0	0	0				
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	5								5	5	5				
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.27								0.27	0.27	0.27				1
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.5								4.5	4.5	4.5				
1039	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	33								33	33	33				
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下	92								92	92	92				
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02 未満								0	0	0				
1042	ジエオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001 未満								0	0	0				
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001 未満								0	0	0				
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.005 未満								0	0	0				
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005 未満								0	0	0				
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	1.1								1.1	1.1	1.1				
1047	pH値	-	5.8~8.6	7.2								7.2	7.2	7.2				
1048	味	-	異常でないこと	-								0	0	0				
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし								0	0	0				
1050	色度	度	5 以下	13								13	13	13				1
1051	濁度	度	2 以下	12								12	12	12				1
1073	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL				10		5				10	5	7.5				
1074	大腸菌(MPN)	MPN/100mL	1.8未満	1.8 未満								0	0	0				
1078	クリプトスポリジウム	個/10L			0							0	0	0				
1079	ジアルジア	個/10L			0							0	0	0				
1085	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	-	0.8				0.9				0.9	0.8	0.85				
1087	総リン(全リン)	mg/L	-	0.025				0.062				0.062	0.025	0.0435				
1089	総窒素(全窒素)	mg/L	-	0.64				0.75				0.75	0.64	0.695				

<: 未満を表します。

報告書番号 W2401460 W2402515 W2404697 W2408785 W2410625

# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称 香春町役場 住宅水道課

公益財団法人 北九州生活科学センター

検査期間 令和6年8月 ~ 令和7年2月

浦松浄水場 第2水源(高野)(浅井戸)

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果				最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				浦松浄水場 第2水源(高野) (浅井戸)	浦松浄水場 第2水源(高野) (浅井戸)	浦松浄水場 第2水源(高野) (浅井戸)	浦松浄水場 第2水源(高野) (浅井戸)				>20%	>70%	>STD
				R6. 8. 19	R6. 12. 16	R7. 1. 20	R7. 2. 17						
	天候(前日/当日)	-	—	晴/曇	曇/曇	晴/晴	晴/晴						
	気温	℃	—	28.0	8.0	5.0	9.0	28.0	5.0	12.5			
	水温	℃	—	25.0	12.0	12.0	10.0	25.0	10.0	14.8			
	残留塩素	mg/L	—					0	0	0.0			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下		1200			1200	1200	1200			1
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出		検出		0	0	0			2
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下		0.0003 未満			0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下		0.00005 未満			0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0.001	0.001	0.001			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下		0.002 未満			0.002	0.002	0.002			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下		0.002 未満			0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下		0.004 未満			0	0	0			
1010	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下		0.9			0.9	0.9	0.9			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下		0.08 未満			0	0	0			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下		0.02 未満			0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下		0.0002 未満			0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下		0.005 未満			0	0	0			
1016	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン	mg/L	0.04 以下		0.004 未満			0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下		0.002 未満			0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下		0.01 未満			0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下		0.22			0.22	0.22	0.22			1
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下		0.38			0.38	0.38	0.38			1
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下		0.01			0.01	0.01	0.01			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下		8			8	8	8			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下		0.037			0.037	0.037	0.037			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下		7.5			7.5	7.5	7.5			
1039	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下		86			86	86	86			
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下		205			205	205	205			
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下		0.02 未満			0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下		0.000002 未満			0.000002	0.000002	0.000002			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下		0.000001 未満			0	0	0			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下		0.005 未満			0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下		0.0005 未満			0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下		0.3			0.3	0.3	0.3			
1047	pH値	-	5.8~8.6		7.1			7.1	7.1	7.1			
1048	味	-	異常でないこと		—			0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと		異常なし			0	0	0			
1050	色度	度	5 以下		8			8	8	8			1
1051	濁度	度	2 以下		6.5			6.5	6.5	6.5			1
1073	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		28			18	28	18	23			
1074	大腸菌(MPN)	MPN/100mL	1.8未満		14			14	14	14			1
1078	クリプトスポリジウム	個/10L				0		0	0	0			
1079	ジアルジア	個/10L				0		0	0	0			
	報告書番号			W2404698	W2408786	W2409678	W2410626						

<: 未満を表します。

# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称 香春町役場 住宅水道課

公益財団法人 北九州生活科学センター

検査期間 令和6年5月 ~ 令和7年2月

浦松浄水場 柿下水源(御祇川)(伏流水)

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果					最高値	最低値	平均値	水質基準超過数				
				浦松浄水場 柿下水源(御 祇川)(伏流 水) R6.5.20	浦松浄水場 柿下水源(御 祇川)(伏流 水) R6.6.17	浦松浄水場 柿下水源(御 祇川)(伏流 水) R6.8.19	浦松浄水場 柿下水源(御 祇川)(伏流 水) R6.12.16	浦松浄水場 柿下水源(御 祇川)(伏流 水) R7.2.17				>20%	>70%	>STD		
	天候(前日/当日)	-	---	晴/晴	晴/曇	晴/曇	曇/曇	晴/晴								
	気温	℃	---	19.0	23.0	28.0	8.0	9.0	28.0	8.0	17.4					
	水温	℃	---	19.0	22.0	22.0	10.0	8.0	22.0	8.0	16.2					
	残留塩素	mg/L	---						0	0	0.0					
1001	一般細菌	CFU/ml	100 以下	890					890	890	890				1	
1002	大腸菌	-	検出されないこと			検出		検出	0	0	0				2	
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003 未満					0	0	0					
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	0.00005 未満					0	0	0					
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満					0	0	0					
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満					0	0	0					
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.003					0.003	0.003	0.003					
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	0.002 未満					0	0	0					
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004 未満					0	0	0					
1010	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満					0	0	0					
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1.0					1.0	1.0	1.0					
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.11					0.11	0.11	0.11					
1013	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02 未満					0	0	0					
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002 未満					0	0	0					
1015	1,4-ジシオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005 未満					0	0	0					
1016	1,2-ジシオキサン及び1,2,3-トリスチレン	mg/L	0.04 以下	0.004 未満					0	0	0					
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.002 未満					0	0	0					
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満					0	0	0					
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満					0	0	0					
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満					0	0	0					
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01 未満					0	0	0					
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.08					0.08	0.08	0.08					
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.06					0.06	0.06	0.06					
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01 未満					0	0	0					
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	10					10	10	10					
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.010					0.010	0.010	0.010					
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.4					9.4	9.4	9.4					
1039	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	84					84	84	84					
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下	140					140	140	140					
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02 未満					0	0	0					
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001未満					0	0	0					
1043	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001未満					0	0	0					
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.005 未満					0	0	0					
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005 未満					0	0	0					
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	1.6					1.6	1.6	1.6					
1047	pH値	-	5.8~8.6	7.1					7.1	7.1	7.1					
1048	味	-	異常でないこと	---					0	0	0					
1049	臭気	-	異常でないこと	---					0	0	0				1	
1050	色度	度	5 以下	6					6	6	6				1	
1051	濁度	度	2 以下	0.9					0.9	0.9	0.9					
1073	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml			3		29		29	3	16					
1074	大腸菌(MPN)	MPN/100ml	1.8未満	4.5					4.5	4.5	4.5				1	
1078	クリプトスポリジウム	個/10L			0				0	0	0					
1079	ジアルジア	個/10L			0				0	0	0					
1085	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5 未満			0.5 未満			0	0	0					
1087	総リン(全リン)	mg/L	---	0.10			0.062		0.10	0.062	0.081					
1089	総窒素(全窒素)	mg/L	---	1.1			1.6		1.6	1.1	1.35					
	報告書番号			W2401461	W2402516	W2404699	W2408787	W2410627								

<: 未満を表します。



