











# 水質検査結果書

香春町役場 住宅水道課

様

国土交通大臣及び  
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1-1  
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8333



採水場所名	工業用水道(浅井戸)		
採水日時	令和8年2月16日 9:55	試料の種類	処理水
採水者	城戸 康秀	採取者所属	香春町 住宅水道課
天候	[前日] 晴 [当日] 曇	採水時の温度	[気温] 11.0℃ [水温] 14.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
一般細菌	CFU/mL	20	
大腸菌	-	検出しない	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	
塩化物イオン	mg/L	7.7	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	103	
蒸発残留物	mg/L	153	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	
pH値	-	7.0	
味	-	-	
臭気	-	異常なし	
色度	度	0.5 未満	
濁度	度	0.1 未満	
総アルカリ度	mg/L	89	
-以下余白-			

検査期日

令和8年2月16日 ~ 令和8年2月24日

検査責任者

飲料検査課長 野本 矢住代

備考

味の項目については、飲用対象外のため未実施