JWWA-GLP087

依頼番号　W2605768
令和8年10月28日

水質検査結果書

香春町役場　住宅水道課　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8

採水場所名	浦松浄水場　浦松配水池系　柿下立石団地地区　給水栓				
採水日時	令和8年10月19日　9:52	試料の種類	浄水		
採水者	城戸　康秀	採取者所属	香春町　住宅水道課		
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　26.0℃　[水温]　26.0℃	残留塩素	0.3　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005 未満	0.00005 以下
PFOS	mg/L	0.000005 未満	－
PFOA	mg/L	0.000005 未満	－
塩素酸	mg/L	0.31	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.026	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.039	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.012	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.010	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	7.5	200 以下
ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	59	300 以下
蒸発残留物	mg/L	114	500 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	3 以下
ｐＨ値	－	7.7	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年10月19日　～　令和8年10月28日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照 PFOS及びPFOAの個別結果は水質基準判定の対象外です。

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2605769
令和8年10月28日

水質検査結果書

香春町役場　住宅水道課　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8

採水場所名	浦松浄水場　浦松配水池系　五徳地区　給水栓				
採水日時	令和8年10月19日　8:45	試料の種類	浄水		
採水者	城戸　康秀	採取者所属	香春町　住宅水道課		
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　23.0℃　[水温]　19.0℃	残留塩素	0.3　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	6.9	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	3 以下
ｐＨ値	－	7.6	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年10月19日　～　令和8年10月28日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2605770
令和8年10月28日

水質検査結果書

香春町役場　住宅水道課　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8

採水場所名	浦松浄水場　浦松配水池系　殿町地区　給水栓				
採水日時	令和8年10月19日　9:02	試料の種類	浄水		
採水者	城戸　康秀	採取者所属	香春町　住宅水道課		
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　24.0℃　[水温]　21.0℃	残留塩素	0.1　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.3	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	3 以下
ｐＨ値	－	7.8	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年10月19日　～　令和8年10月28日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2605771
令和8年10月28日

水質検査結果書

香春町役場　住宅水道課　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8

採水場所名	宮原配水池系　鏡山地区　給水栓				
採水日時	令和8年10月19日　9:29	試料の種類	浄水		
採水者	城戸　康秀	採取者所属	香春町　住宅水道課		
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　26.0℃　[水温]　24.0℃	残留塩素	0.4　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.029	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.042	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.015	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.010	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.2 以下
塩化物イオン	mg/L	8.3	200 以下
蒸発残留物	mg/L	87	500 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	3 以下
ｐＨ値	－	7.4	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年10月19日　～　令和8年10月28日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2605772
令和8年10月28日

水質検査結果書

香春町役場　住宅水道課　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8

採水場所名	金辺配水池系　採銅所地区　給水栓				
採水日時	令和8年10月19日　9:12	試料の種類	浄水		
採水者	城戸　康秀	採取者所属	香春町　住宅水道課		
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　25.0℃　[水温]　24.0℃	残留塩素	0.3　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.2	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	3 以下
ｐＨ値	-	7.4	5.8～8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年10月19日　～　令和8年10月28日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

依頼番号　W2605773
令和8年10月28日

水質検査結果書

香春町役場　住宅水道課　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8350

採水場所名	工業用水道(浅井戸)		
採水日時	令和8年10月19日　9:20	試料の種類	処理水
採水者	城戸　康秀	採取者所属	香春町　住宅水道課
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　25.0℃　[水温]　21.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
一般細菌	CFU/mL	38	
大腸菌	－	検出	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	
鉄及びその化合物	mg/L	0.03	
塩化物イオン	mg/L	7.6	
ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	104	
蒸発残留物	mg/L	164	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	
ｐＨ値	－	6.9	
味	－	－	
臭気	－	異常なし	
色度	度	0.5 未満	
濁度	度	0.1 未満	
総アルカリ度	mg/L	97	
－以下余白－			

検査期日	令和8年10月19日　～　令和8年10月28日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	味の項目については、飲用対象外のため未実施

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。